

其他去向量(万吨)

0

名称

广州恒运发电有限公司

名称

集团股份有限公司

方式

发电

8313

量(个)

量(万)

量(万)

组织机构代码

144110143121

和售电服务

广司发号批公机网
恒运发电有限公司
位于黄埔区西基路8号
成立于1997年11月
注册资本10000万元
#6、#7机组
容量为2028兆瓦
132.8万千瓦

表2

环境信息公开格式规范表

填写日期:

2023

1 基本信息

1-01-13

法定代表人

许鸿生

广州 生产地址

主要产品

黄埔区西基路8号

电能和热能

生产规模

中型

废水及污染物排放信息

年度污水排放量(万吨)

1

直接排入江河湖库量(万吨)

0.88

0

固废污染物名称	处置去向	是否危险废物	年度产生量（吨）	本 位内		单位处置		累计 贮存量（吨）	是否 办理转移联单	监测时间
				处置方式	处置量（吨）	处置方式	处置量（吨）			
粉煤灰	委外处置	否	2084.5	0	无	2084.15	综合利用	0	否	
炉渣	委外处置	否	47690.1	0	无	47697.9	综合利用	0	否	
脱硫石膏	委外处置	否	579197.5	0	无	579171	综合利用	0	否	
脱硫污泥	委外处置	否	114.7	0	无	114.5	综合利用	0	否	
油漆铁桶	委外处置	是	0.285	0	无	0.272	贮存	0	是	
废矿物油	委外处置	是	0.172	0	无	0.165	利用	0	是	
废催化剂	委外处置	是	116.85	0	无	116.07	利用	0	是	
5.07				无		116.0		0		
				表		项目信息				
项目名称				活动种类		2-4核技术利用		项目类型		备注
				申						
				表 3 防		设和运行情况				
防治污染设施名称		投运时间	治理类型	防治污染设施建			日处理	运行情况	责任人	联系电话
			类型	处理方法			能力			

脱硫系统	2010-03-01	废气	石灰石-石膏湿法脱硫	1585703(标立方米/小时)	正常		
脱硝系统	2010-06-01	废气	LNB+SCR	1585703(标立方米/小时)	正常		
#6机组除尘系统	2000-11-01	废气	电除尘	1585703(标立方米/小时)	正常		
#7机组除尘系统	2003-06-01	废气	电除尘	1585703(标立方米/小时)	正常		

2

表4 建设项目环境影响评价情况									
建设项目名称	主要建设内容	环评审批部门	环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间		
广州恒运集团公司(厂) 680T/H 锅炉改造项目	运热电(C)及脱硫工程680吨/时锅炉(#6锅炉)改造工程及配套脱硫工程	广州市环保局	穗环管影(2002)010号	2002-01-11	广州市环保局	穗环管验(2005)13号	2005-01-28		
广州恒运集团公司(1×210MW) 热技改工程	“以大代小”新建一台210MW燃煤发电供热机组(#7机组), 配套脱硫工程	广州市环保局	穗环管影(2000)387号	2000-10-15	广州市环保局	穗环管验(2003)066号	2003-03-10		
广州恒运热电(C)公司脱硫环保技改工程	有限责#6、7机组脱硫系统改为两炉一塔石灰石石膏湿法脱硫	广州市环保局	穗环管影(2008)259号	2008-09-04	广州市环保局	穗环管验(2010)70号	2010-07-16		
广州恒运热电(C)公司烟气脱硝技改工程	有限责#6、7机组烟气脱硝工程	广州市环保局	穗环管影(2010)32号	2010-04-16	广州市环保局	穗环管验(2011)3号	2011-01-05		
广州恒运企业集团有限公司烟气脱硫、脱硝和除尘升级改造工程	股份有限公司#6、7机组烟气脱硫、脱硝和除尘改造	广州开发区环保局	穗开环影字(2015)65号	2015-03-26	广州开发区环保局	穗环开验字(2015)78号	2015-06-24		

广州恒运企业集团股份有限公司燃煤耦合污泥发电技改工程	#6、#7机组燃煤耦合污泥发电技改工程	广州市开发区行政审批局	穗开环审字(2018)第263号	2018-12-29	自主验收	20-05-27
广州恒运企业集团股份有限公司燃煤耦合污泥发电技改工程	#6、#7机组燃煤耦合污泥发电技改工程	广州市开发区行政审批局	穗开环审字(2019)第263号	2019-05-08	自主验收	20-05-27

排污许可证					
企业名称	广州恒运企业集团股份有限公司			排污许可证号	914401012412L001P
有效期限	2020-07-01至2025-06-30			至	2025-06-30
补充信息	无				
排污口名称	污染物类型	项目名称	排放限值		
#6、7炉废气排放口	大气污染物	二氧化硫	35	毫克/立方米	
#6、7炉废气排放口	大气污染物	氮氧化物	50	毫克/立方米	
#6、7炉废气排放口	大气污染物	烟尘	10	毫克/立方米	
#6、7炉废气排放口	大气污染物	及其化合物	0.03	毫克/立方米	
#6、7炉废气排放口	大气污染物	汞及其化合物	1	毫克/立方米	
A厂废水排放口	水污染物	化学需氧量	500	毫克/升	
A厂废水排放口	水污染物	石油类	20	毫克/升	

A厂					毫克/升
A厂					毫克/升
A厂废水排放口	水污染物	挥发酚	2		毫克/升
A厂废水排放口	水污染物	悬浮物	400		/
A厂废水排放口	水污染物	氟化物（以F-计）	20		毫克/升
A厂废水排放口	水污染物	pH值	6-9		毫克/升
A厂废水排放口	水污染物	硫化物	1		毫克/升
A厂废水排放口	水污染物	溶解性总固体	-		毫克/升
A厂脱废水排放口	水污染物	总磷（以P计）	-		毫克/升
A厂脱废水排放口	水污染物	氨氮（NH3-N）	-		/
A厂脱流废水排放口	水污染物	总铅	1		毫克/升
A厂脱流废水排放口	水污染物	pH值	6-9		毫克/升
A厂脱流废水排放口	水污染物	总汞	0.05		毫克/升
A厂直流流废水排放口	水污染物	总砷	0.5		度
A厂直流流废水排放口	水污染物	总镉	0.1		毫克/升
冷却水排水口	水污染物	水温	-		
冷却水排水口	水污染物	余氯	-		

表6 环境应急信息

环境风险防范

工作开展情况	突发环境事件应急预案	突发环境事件应急演练情况	突发环境事件发生及处置情况	落实整改要求情况
--------	------------	--------------	---------------	----------



根据环境应急管理的要求，我司（广州恒运热电有限公司）环境应急预案已在广州生态环境局完成备案。	管理的要，我（广州恒运热电有限公司）企业风险评估报告和《广州恒运热电有限公司）突发环境事件应急预案》已在广州生态环境局完成备案。	我司（含）编制有《广州恒运热电有限公司）突发环境事件应急预案》。相关责任人和组织机构职责明确，应急设施、和材料储备充足，各项应急处理程序完善，并定期组织演练。	根据国家和省市《应急预案管理办法》实施，2022年1月16日上午在#8机收塔家和D厂危废仓库区组织开展及发环境事件应急演练。通过演练预设事故场景，进一步验证《广州恒运热电有限公司）突发环境事件应急预案》的可行性和可操作性，查找应急预案中存在的薄弱环节或存在的问题，为应急预案的修订工作积累，不断提升我司环境事件应急处置能力。	目前为止我司未发生突发环境事件。	2022年应急演练和安全生产检查共发现安全生产隐患177项，截止到目前已全部完成整改，整改完成率100%。
---	---	--	---	-------------------------	--

大惠部