

固废污染物名称	去向	是否危险废物	年度产生量（吨）	本	内处置	外单位处置		贮存量（吨）	累计 贮存量（吨）	是否 办移联单
				处置方式	处置方式	处置量（吨）	处置方式			
粉煤灰	处置	否	391121.53	0	无	391121.53	综合利用	0		否
炉渣	处置	否	53107.76	0	无	53107.76	综合利用	0		否
脱硫石膏	处置	否	130709.62	0	无	130709.62	综合利用	0		否
脱硫污泥	处置	否	15.6	0	无	15.6	综合利用	0		否
废催化剂	处置	是	188	0	无	188	贮存	0		是
废铅酸蓄电池	处置	是	14.95	0	无	14.95	利用	0		是
废树脂	处置	是	0.5296	0	无	0.5296	贮存	0		是
废灯管	处置	是	455支	0	无	455支	贮存	0		是
废矿物油	处置	是	3.035	0	无	3.035	利用	0		是
废过滤网	处置	是	0.9604	0	无	0.9604	贮存	0		是
废油桶	处置	是	0.04	0	无	0.04	贮存	0		是

里转

监测
监测时间

建设项目名称	主要建设内容	环评审批		环评批复文号	环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
		环评审批部门	环评审批意见					
广州恒运热电厂扩建工程2×300兆瓦机组项目工程	2×300兆瓦燃煤机组，配套脱硫、脱硝和除尘系统	国家环保总局	环审(2005)292号	2005-04-05	国家环保总局	环验(2009)323号	2009-12-16	
广州恒运热电厂(D)厂有限公司烟气脱硫改造工程	#8、9机组烟气脱硫改为循环石灰石-石膏湿法	广州市环保局	穗环管影(2012)64号	2012-09-16	广州市环保局	穗环管验(2014)97号	2014-11-07	
广州恒运热电厂(D)厂有限公司超洁净排放改造工程	#8、9机组超洁净排放改造	广州市环保局	穗开环影字(2015)63号	2015-03-24	广州市环保局	穗环开验字(2015)77号	2015-06-24	
广州恒运热电厂(D)厂有限公司燃煤耦合污泥发电技改工程	#8、#9机组燃煤耦合污泥技术改造	广州市环保局	穗开审批环评(2018)264号	2018-12-29	自主验收		2020-05-27	
广州恒运热电厂(D)厂有限公司燃煤耦合污泥发电技改工程	#8、#9机组燃煤耦合污泥技术改造	广州市环保局	穗开审批环评函(2019)13号	2019-05-08	自主验收		2020-05-27	
广州恒运热电厂(D)厂有限公司SCR脱硝液氨改造工艺改造项目	SCR脱硝液氨改造工艺改造	广州市环保局	穗开审批环评(2019)53号	2019-03-18	自主验收		2021-12-24	
广州恒运热电厂(D)厂有限公司SCR脱硝液氨改造工艺改造项目		排污许可证		排污许可证		9		
企业名称	广州恒运热电厂有限公司	统一社会信用代码		排污许可证		1440101761947004R001V		
有效期限	2019-09-01至2024-08-31							

补充信息	无			
排污信息	污染物类型	项目名称	排放限值	单位
#8、9炉口名称排放口	大气污染物	二氧化硫	35	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	氮氧化物	50	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	烟尘	5	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	汞及其化合物	0.03	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	林格曼黑度	1	毫克/立方米
D厂废气排放口	水污染物	化学需氧量	500	毫克/升
D厂废水排放口	大气污染物	pH值	6-9	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	挥发酚	2	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	石油类	20	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	氟化物（以F-计）	20	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	硫化物	1	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	悬浮物	400	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	溶解性总固体	-	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	总磷（以P计）	-	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	氨氮（NH3·N）	-	毫克/升

废水排放

D厂脱硫废水排放口	水污染物		总汞	0.05	毫克/升
D厂脱硫废水排放口	水污染物		总镉	0.1	毫克/升
D厂脱硫废水排放口	水污染物		pH值	6-9	/
D厂脱硫废水排放口	水污染物		总铅	1	毫克/升
D厂脱硫废水排放口	水污染物		总砷	0.5	毫克/升
D厂直流冷却水排水口	水污染物		水温	-	度
D厂直流冷却水排水口	水污染物		余氯	-	毫克/升

表6 环境应急信息				
环境风险防范工作开展情况	突发环境事件应急预案	突发环境事件应急演练情况	突发环境事件发生及处置情况	落实整改要求情况

根据环境应急管理的要求,我司《广州恒运热电有限责任公司(含广州恒运企业集团股份有限公司)环境风险评估报告》和《广州恒运热电有限责任公司(含广州恒运企业集团股份有限公司)突发环境事件应急预案》已在广州市生态环境局完成备案。	制有《广州恒发环境事件应急预案》。通过演练预设的事故场景,进一步检验《广州恒运热电有限公司(含广州恒运企业集团股份有限公司)突发环境事件应急预案》的合理性和实际可操作性,查找应急预案中可能存在的薄弱环节或存在的问题,为应急预案的修编工作积累宝贵经验,不断提升我司环境应急管理能力和相互协同作战能力和突发环境事件应急处置能力。	根据国家 and 省市《应急预案管理办法》实施细则,2022年1月16日下午在#8机吸收塔区域和D厂危废仓库区域组织开展	目前为止我司未发生突发环境事件。	2022年应急演练检查共发现安全隐患177项,截止到10月完成整改,整改率100%。	全大隐患全部率
---	---	---	-------------------------	---	----------------

和安
全生
产部
前已
完成
整改